

**Leistungserklärung**

**LE/DoP-Nr. 0757-CPR-229IFT-8006595-1-1**


- 1 Eindeutige Kenncode des Produkttyps 3-teiliges Band lfd 83– Art. 1065.80.089
- 2 Verwendungszweck Türband für Feuer-/Rauchschutztüren oder an Fluchttüren
- 3 Hersteller Charmag SA  
Route de Lully 2  
1470 Estavayer-le-Lac
- 4 Bevollmächtigter ÷
- 5 System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit 1
- 6 Harmonisierte Norm EN 1935:2002  
  
Notifizierte Stelle **ift** Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 1 Vorgenommen und das Zertifikat (0757-CPR-229IFT-8006595-1-1) zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit nach 7.1 und 7.2 ausgestellt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

7 Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
7.1 Selbstschliessend	erfüllt	5.1 bis 5.3, 5.6 EN 1935:2002
2.2 Dauerfunktionstüchtigkeit (Zyklen)	erfüllt 200.000	5.4, 5.5, 5.8 EN 1935:2002
7.3 Gefährliche Substanzen	-	EN 1935:2002

- 8 Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Christian Sitter  
Geschäftsführer  
Estavayer-le-Lac, den 20.07.2018



Michel Sitter  
Geschäftsführer  
Estavayer-le-Lac, den 20.07.2018



Gebrauchs	Dauerbetrieb	Masse der Prüftür	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz	Bandklasse
4	7	6	0	1	3	0	13



Klassifikationsschlüssel gem. EN 1935:2002